

Messungen Physikalische Umgebung

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 10:00:50 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 1 von 1

Protokollblatt

Gebäude: 10 Raum: R02 Equipment Nr.: n.d.
Messpunktgruppe: 1022 Demo Raum physikalische Umgebung
Beschreibung: Ermittlung von Raumtemperatur und Raumfeuchte

Messgerät Bezeichnung	Messgerät Typ	Kalibrierdatum bis zum
DVH01	Hygrometer	30 Jul 2024
DVT03	Temperaturmessgerät	30 Jul 2024

Messpunkt	Messgerät Bezeichnung	Phys. Größe	Phys. Einheit	Messbeginn 1)	Messenger Beteiligte	Min. 2)	Max. 2)	Mess- ergeb- nis	Ergeb- nis 2)	Kommentar Messenger
MP Feuchte	DVH01	Feuchte	%	13 Jun 2024 09:50:36+02:00	jpublic	30	60	37,8	O	n.d.
MP Temperatur	DVT03	Temperatur	°C	13 Jun 2024 09:50:29+02:00	jdoe	19	25	23,8	O	n.d.

1) Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC
2) Akzeptanzkriterium Einzelmessung: Messergebnis ≥ Min. UND Messergebnis ≤ Max.

Gesamtergebnis: O (Where O=Okay; C=Correction needed ; R=Repaired ; N=Not Found / Measured)

Gemessen von: Doe, John (jdoe)
Public, Jane (jpublic)
Beteiligte: n.d. n.d.